МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

РЕШЕНИЕ

от 20 марта 2020 года № 64/2

О результатах надзорных мероприятий за соответствием канализационно-насосных станций нормативным требованиям охраны труда и дальнейших мерах по профилактике производственного травматизма при осуществлении работ на данных объектах

С 2016 года в Республике Башкортостан обострилась ситуация с производственным травматизмом при производстве работ в канализационно-насосных станциях (далее - КНС).

Так, в 2016 году Гострудинспекцией расследовано 3 несчастных случая в результате отравления в канализационных колодцах и насосных станциях, в результате которых 6 работников погибли, 2 человека получили легкие травмы (наибольшее количество погибших (3 человека) в МУП по МТО «Агротехснаб» Альшеевского района).

В 2017 году в Давлекановском МУП «ГорКомСервис» в КНС пострадали 5 человек, из них 1 работник погиб, 1 – получил тяжелое отравление.

В 2018 году в КНС «Максимовка» погиб работник МУП «Уфаводоканал».

Все эти несчастные случаи объединяет то, что КНС не были оборудованы местной аварийной предупредительной сигнализацией, а также приточно-вытяжной вентиляцией, стационарными приборами-газоанализаторами для постоянного контроля за содержанием токсичных и взрывоопасных газов.

В целях выработки мероприятий по устранению причин таких происшествий в декабре 2018 года на заседании Межведомственной комиссии по охране труда Республики Башкортостан обсуждена проблема производственного травматизма на таких объектах и во исполнение принятых решений Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан к началу 2019 года подготовлен перечень канализационно-насосных станций в разрезе каждого муниципального образования, включающий 245 объектов.

На основании указанного перечня Государственной инспекцией труда по согласованию с прокуратурой республики проведено свыше 20 надзорных мероприятий, в ходе которых проверено соблюдение требований охраны труда при эксплуатации 60 КНС.

Выявлены многочисленные факты нарушения требований Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства: отсутствие стационарных приборов-газоанализаторов для

постоянного контроля за содержанием кислорода, токсичных и взрывоопасных газов в помещениях КНС, а также местной аварийной предупредительной сигнализации (световой, звуковой) и приточно-вытяжной вентиляции.

В целях их устранения выдано 17 предписаний, в отношении 21 ответственного лица возбуждены административные дела, по результатам рассмотрения которых на виновных лиц наложены административные штрафы на общую сумму около 500 тыс. рублей.

Результатом проведенной работы в данном направлении явилось отсутствие в 2019 году фактов гибели либо травмирования работников на объектах КНС.

В большинстве случаев акты инспекторского реагирования исполнены. Вместе с тем, в ряде муниципалитетов меры по приведению КНС в соответствие с нормативными требованиями охраны труда не приняты.

Не исполнены требования предписаний Гострудинспекции по объектам КНС, расположенным в:

с. Ургала, ул. Ленина и ул. Мира (Белокатайский район);

р.п. Чишмы, ул. Строительная, д.3, ул. Западная, ул. Мира, д. 17а;

с. Горный, ул. Молодежная (Чишминский район);

г. Давлеканово, ул. Карла Маркса, 2а, ул. Карла Маркса, 107а, ул. Карла Маркса, 135в, ул. Солнечная, 48а (Давлекановский район).

Рассмотрев информацию Государственной инспекции труда в Республике Башкортостан, Межведомственная комиссия по охране труда в Республике Башкортостан

РЕШИЛА:

1. Администрации муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан представить информацию о соответствии КНС 1 и КНС 2, расположенных в с. Ургала, ул. Ленина и ул. Мира, предъявляемым требованиям безопасности при их эксплуатации согласно предписанию Гострудинспекции в РБ от 28.03.2019 № 2/12-3051-19-И/1.

Срок: до 1 декабря 2020 года.

2. Администрации муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан представить информацию о соответствии КНС, расположенных в р.п. Чишмы, ул. Строительная, д.3, ул. Западная, ул. Мира, д. 17а, в с. Горный, ул. Молодежная, предъявляемым требованиям безопасности при их эксплуатации согласно предписаниям Гострудинспекции в РБ от 20.03.2019 № 2/3-86-19-И/2138/2 и от 28.03.2019 № 2/12-3220-19-И, соответственно.

Срок: до 1 декабря 2020 года.

3. Администрации городского поселения г. Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан представить информацию о соответствии КНС, расположенных в г. Давлеканово, ул. Карла Маркса, 2а, ул. Карла Маркса, 107а, ул. Карла Маркса, 135в, ул. Солнечная, 48а, предъявляемым требованиям безопасности при их эксплуатации согласно предписанию Гострудинспекции в РБ от 20.03.2019 № 2/12-2820-19-И/2138/1.

Срок: до 1 декабря 2020 года.

Заместитель Премьер-министра
Правительства
Республики Башкортостан –
министр семьи, труда
и социальной защиты населения
Республики Башкортостан,
председатель Межведомственной
комиссии по охране труда
Республики Башкортостан Л.Х. Иванова

Ответственный секретарь
Межведомственной комиссии
по охране труда
Республики Башкортостан А.В. Борискин